

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

23.03

2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО ЧК "РКС"

Ледяева И.С.
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Риминова В.И.; Савинова Т.А.; Зарипова И.В.
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 17

по адресу Шемонино

принадлежащем ООО ЧК "РКС"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-24

пригодны к эксплуатации в срок до 23.03 2024 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № _____

не могут быть допущены к эксплуатации по причине нет дня проверки:

№. н 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 - нет доступа.

Инструктаж проведен
Посоветоваться при необходимости при отп. работ.

Представитель заказчика
работы

Контролеры ВДПО



[Signature]
подпись
[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

дата
23.03.2023
дата
дата

Акт зарегистрирован 23.03 2023 г. за № 514

Председатель совета
Кстовского городского отделения ВДПО

[Signature]
подпись

Юаков Г.А.
фамилия