

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

«23» 03 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

ООО ПК РС
Лебедев ИС
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Гущинцев В.М., Савинов И.Н., Заричная М.В.
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 18

по адресу *Мемонин*

принадлежащем *ООО ПК РС*

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-24

пригодны к эксплуатации в срок до 23.03 2024

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине *Чле дым проверки 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 не обеспечен ростом в вв*

Замысловатые под. приборами при открытой фке инсультате проверки

Представитель заказчика

[Подпись]
подпись

дата

Контролеры ВДПО

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

23.03.23
дата

Акт зарегистрирован

23.03 2023 г. за № 479

Председатель совета Кстовского городского отделения ВДПО

[Подпись]
подпись

Савинов И.Н.
фамилия