

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов
от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

23.03 2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО "К", РПС "
Лебедева И.С.
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО
Мишаринов В.М.; Савинский Г.А.
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсут-
ствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и
деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие
устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 21

по адресу Кстовский район

принадлежащем ООО "К", РПС "

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-24

пригодны к эксплуатации в срок до 23.03 2024 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине Мож дым в проверке
1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 не обеспечен
объемом в/в
и 4, 4 зонит в в/к

Составляется акт. Приборам при открытии двери
инструментов не проводил.



Представитель заказчика
работы
Контролеры ВДПО

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

дата
23.03.2024
дата
дата

Акт зарегистрирован 23.03 2024 г. за № 477

Председатель совета
Кстовского городского отделения ВДПО [Signature]
подпись Богров Г.А.
фамилия