

# АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

23.03

2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО УК "РКС"  
Леденева И. С.  
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО  
Римитова В. И., Савиновы Г. А., Заричная И. В.  
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 27

по адресу Шемокши

принадлежащем ООО УК "РКС"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-27

пригодны к эксплуатации в срок до 23.03 2024 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № \_\_\_\_\_

не могут быть допущены к эксплуатации по причине на день проверки

кв. № 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 - нет доступа в кв.

Инструкция не проведена.  
Контроль за состоянием труб проведен при отъезде.

Минимум оголовки менее 2х метров на плоской крыше

Представитель заказчика

Контролёры ВДПО

Акт зарегистрирован

Председатель совета Кстовского городского отделения ВДПО

[Подпись]  
подпись  
[Подпись]  
подпись  
[Подпись]  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата  
\_\_\_\_\_  
дата  
23.03.2023  
дата

23.03 2023 г. за № 515

[Подпись]  
подпись

Богров Г. А.  
фамилия

