

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

« 23 » 03 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

ООО УК РКС
Лебедев ИС
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Гущинков В.И. Савинков А.А. Зарицкий А.В.
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 30

по адресу *Шемонино*

принадлежащем *ООО УК РКС*

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-14

пригодны к эксплуатации в срок до 23.03 2024 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине

не дать проверки
2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 10, 13, 15 не обеспечен доступ в в
д, 14, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

*Создаются при необходимости при открытой форме
инспекторской проверки*

Представитель заказчика
Контролеры ВДПО
Акт зарегистрирован



подпись
подпись
подпись
23.03 2023 г. за № 487

дата
дата
дата

Председатель совета
Кстовского городского отделения ВДПО

Бараз
подпись

Варов АА
фамилия
ОАО «Кстовская типография», з. 1481