

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов
от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

«13» 03 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

ООО ПКС
Лебедев ИС

должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Гущиннов В.М. Савинов А.А. Зарицкий М.В.

фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 32-0-

по адресу Мещинское

принадлежащем ООО ПКС

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-14

пригодны к эксплуатации в срок до 13.03 2014 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине

№ 1, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 24 не обеспечены дымоходами
14 в/т в в/к

Требуется проведение работ по устранению недостатков

Представитель заказчика

подпись

дата

Контролеры ВДПО

подпись

дата

подпись

дата

Акт зарегистрирован

13.03 2013 г. за № 488

Председатель совета

Кстовского городского отделения ВДПО

подпись

фамилия

