

# АКТ

## периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

23.03 2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

ООО УК "РКС"

Лебедева И.С.

должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Гриштина В.М., Савинова И.А., Зарихина И.В.

фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 35

по адресу Шенюхина

принадлежащем ООО УК "РКС"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 127

пригодны к эксплуатации в срок до

23.03 2023

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине не день проверки:

кв. № 2, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27 - не в دست. в кв. ру.  
кв. № 12 - зокт в в/к

Инструкциям проверен

Рекомендуется соб. требования при отпр. работ.

Мезкие оголовки менее 2х метров на плоской крыше

Представитель заказчика

Контролеры ВДПО



Handwritten signature of the client representative.

подпись

Handwritten signatures of the VDPD controllers.

подпись

подпись

дата

23.03.2023

дата

дата

Акт зарегистрирован

23.03 2023 г. за №

509

Председатель совета

Кстовского городского отделения ВДПО

Handwritten signature of the VDPD council chairman.

подпись

Handwritten signature of the council chairman.

фамилия

ОАО «Кстовская типография», з. 1481