

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

23.03

2023

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

ООО УК "РКС"

Лебедев И.С.

должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО

Риминова В.И., Савинова И.А., Зарипова И.Ю.

фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 38

по адресу Шеломиха

принадлежащем ООО УК "РКС"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-24

пригодны к эксплуатации в срок до

23.03 2023г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине нет день проверки!

кв. № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - нет доступа в в.р.ч.

Инструктаж проведен.

Пользоваться без привертами при отк. горят.

Мурки оголовки менее 2 метров на плоской крыше

Представитель заказчика

Контролеры ВДПО



[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

подпись

дата

23.03.2023

дата

дата

Акт зарегистрирован

23.03 2023 г. за №

508

Председатель совета

Кстовского городского отделения ВДПО

[Signature]
подпись

Юриков Г.А.

фамилия

ОАО «Кстовская типография», з. 1481