

# АКТ

## периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

« 03 » 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО "УН. РКС"  
Метелета И.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО  
Филиппова В.М.; Савинцов Т.А.  
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 10

по адресу с. Червоное  
принадлежащем ООО "УН. РКС"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-16

пригодны к эксплуатации в срок до 21.06 20 23 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № \_\_\_\_\_

не могут быть допущены к эксплуатации по причине обн 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 - нет доступа в квартиру

обн 12 - дверь заблокирована; обн 5, 11 - крыша в провале

разрушением кладки на чердаке

Представитель заказчика

[Подпись]  
подпись

\_\_\_\_\_ дата

Контролёры ВДПО

[Подпись]  
подпись

21.03.23  
дата

[Подпись]  
подпись

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ дата

Акт зарегистрирован

21.03

20 23 г. за № \_\_\_\_\_

447

Председатель совета

Кстовского городского отделения ВДПО

[Подпись]  
подпись

Богданов Т.А.

фамилия