

# АКТ

## периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

« 21 » 03 20 23 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО УР РКС  
Лебедева ИС  
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО  
Гущинцев В.М. Савинов А.  
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыши и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 26

по адресу Черныш  
принадлежащем ООО УР РКС

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-24

пригодны к эксплуатации в срок до 21.09 20 23 г.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № \_\_\_\_\_

не могут быть допущены к эксплуатации по причине по осмь проверки  
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 11, 13, 17, не обеспечены  
робами в 16

Самостоятельно по приборам при открытой двери  
инструментов провести.



Представитель заказчика  
Контролеры ВДПО

[Signature]  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

[Signature]  
подпись \_\_\_\_\_ дата 21.03.23  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Акт зарегистрирован 21.03 2023 г. за № 453

Председатель совета  
Кстовского городского отделения ВДПО [Signature]  
подпись \_\_\_\_\_

Бачков А.  
фамилия \_\_\_\_\_