

АКТ

периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов

21.03 2013

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ООО "Н. РКР"
Седугина И.С.
должность, фамилия, имя, отчество

и контролёров Кстовского городского отделения ВДПО
Мельникова В.И.; Савельева Т.Н.
фамилия, имя, отчество

произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи (аппарата), соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме № 28

по адресу с. Чернушка

принадлежащем ООО "Н. РКР"

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах № 1-27

пригодны к эксплуатации в срок до 21.06 2013.

Дымовые и вентиляционные каналы в квартирах №

не могут быть допущены к эксплуатации по причине Ущерб от проверки

в кв. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 - нет

доступа в квартиры

в кв. 19 - ущерб от осмотра

внутриквартир в результате проведен

Представитель заказчика

[Подпись]
подпись

дата

Контролеры ВДПО

[Подпись]
подпись

21.03.2013
дата

[Подпись]
подпись

дата

Акт зарегистрирован

21.03

2013 г. за №

448

Председатель совета

Кстовского городского отделения ВДПО

[Подпись]
подпись

Богданов Т.Н.
фамилия

